



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

Строитель

«10» *марта* 2026 год

№ 46

**Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий  
аварийных ситуаций на системах теплоснабжения  
на территории Яковлевского муниципального округа  
Белгородской области**

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области, администрация Яковлевского муниципального округа Белгородской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области (Приложение № 1).

2. Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия по ликвидации последствий аварийных ситуаций тепло-, электро-, газо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области (Приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области от 29 мая 2025 года № 161 «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий

884000

аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области».

4. Начальнику муниципального бюджетного учреждения «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального округа Белгородской области» Бабанину М.Н. разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского муниципального округа Белгородской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Яковлевского муниципального округа по ЖКХ и благоустройству – руководителя управления по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Жигалова Е.В.

**Глава администрации  
Яковлевского муниципального округа**



**О.А. Медведев**

## Приложение № 1

**УТВЕРЖДЕН**  
постановлением администрации  
Яковлевского муниципального  
округа Белгородской области  
от «10» марта 2026 года  
№ 46

**ПЛАН**

**действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере  
теплоснабжения на территории Яковлевского муниципального округа  
Белгородской области**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области (далее – План) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами и правилами в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям.

1.2. Действие настоящего Плана распространяется на отношения по организации взаимодействия в ходе ликвидации аварий в системах теплоснабжения между организациями теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, осуществляющими деятельность на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области (далее - ресурсоснабжающие организации), управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, обслуживающими жилищный фонд (далее - управляющие организации), собственниками зданий с непосредственной формой управления имуществом (далее - собственники зданий с НФУ), абонентами (потребителями коммунальных ресурсов) и администрацией Яковлевского муниципального округа Белгородской области.

1.3. В настоящем Плане используются понятия и определения в значениях, определенных законодательством Российской Федерации:

- **внутридомовые инженерные системы отопления** - являющиеся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме инженерные коммуникации (сети), механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, предназначенные для подачи коммунальных ресурсов от централизованных сетей инженерно-технического обеспечения до внутриквартирного оборудования, а также для производства и предоставления исполнителем коммунальной услуги по отоплению;

**-ресурсоснабжающая организация** - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

**-система теплоснабжения** - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

**-теплоснабжающая организация** - организация, осуществляющая продажу потребителям произведенной тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии;

**-тепловая сеть** - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

**-источник тепловой энергии** - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

**-авария** - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;

**-аварийная ситуация** - технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии;

**-чрезвычайная ситуация** (далее - ЧС) - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, нанесли ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушили условия жизнедеятельности населения.

1.4. Основными целями настоящего Плана являются:

-повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области;

-мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, расположенных на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области;

-снижение уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, расположенных на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области.

1.5. Отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на период более 8 часов, считается аварией (согласно приказу Минрегиона Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 48 «Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»).

1.6. Основной задачей ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, водопроводных, электрических сетей, обеспечение качества предоставления коммунальных ресурсов в пределах нормативов, а также принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий на источниках теплоснабжения, тепловых, водопроводных и электрических сетях.

1.7. Основными направлениями предупреждения возникновения аварий являются:

- содержание оборудования системы теплоснабжения в технически исправном состоянии;
- постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем повышения качества профессиональной подготовки, своевременного проведения противоаварийных тренировок;
- создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования;
- обеспечение персонала необходимыми средствами защиты, связи, пожаротушения, инструментом, автотранспортом и другими механизмами;
- обеспечение наличия на рабочих местах схем технологических соединений трубопроводов, инструкций по ликвидации технологических нарушений.

1.8. Ресурсоснабжающие организации, управляющие организации, организации, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, должны иметь круглосуточно работающие диспетчерские и (или) аварийно-восстановительные службы (аварийно-диспетчерские службы) (далее - ДС и (или) АВС (АДС) соответственно).

Состав АВС, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов для ликвидации аварийных ситуаций утверждается руководителем организации.

В организациях, штатным расписанием которых не предусмотрены ДС и (или) АВС (АДС), обязанности оперативного руководства ликвидацией аварии возлагаются на лицо, назначенное соответствующим приказом руководителя организации.

1.9. Координацию работ по ликвидации аварии:

- на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее комиссия) произошедших на объектах коммунальной инфраструктуры в Яковлевском муниципальном округе Белгородской области;

-на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления являются:

-на муниципальном уровне - МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Яковлевского муниципального округа» (далее – МКУ «ЕДДС ЯМО»);  
-на объектовом уровне - ДС и (или) АВС (АДС).

Сведения о телефонах ДС и (или) АВС (АДС) уточняются до начала отопительного периода и предоставляются ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями, собственниками зданий с НФУ в МКУ «ЕДДС ЯМО».

## **2.Взаимодействие ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, представителей собственников зданий с НФУ при ликвидации аварийных ситуаций**

2.1.При возникновении аварийной ситуации на наружных сетях и источниках теплоснабжения теплоснабжающая организация обязана:

2.1.1.Принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действовать в соответствии с ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций.

2.1.2.Силами аварийно-восстановительных бригад (групп) незамедлительно приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации.

2.1.3.Оперативная информация о причинах возникновения аварийной ситуации, о решении, принятом по вопросу ее ликвидации, передается в сроки, установленные пунктом 6 Правил расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02 июня 2022 года № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении».

Диспетчер ДС и (или) АВС (АДС) сообщает:

-в комиссию, МКУ «ЕДДС ЯМО»;

-диспетчерам тех организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и иных объектов жизнеобеспечения;

-диспетчерским службам управляющих организаций, представителям собственников зданий с НФУ.

2.1.4.По окончании ликвидации аварии оповестить о времени подключения управляющие организации, представителей собственников зданий с НФУ, МКУ «ЕДДС ЯМО», комиссию.

2.2.При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах отопления управляющая организация, собственники зданий с НФУ обязаны обеспечить:

2.2.1.Ответ на телефонный звонок собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в ДС и (или) АВС (АДС) в течение не более 5 минут, а в случае не обеспечения ответа в указанный срок - осуществление взаимодействия со звонившим в ДС и (или) АВС (АДС) собственником или пользователем помещения в многоквартирном доме

посредством телефонной связи в течение 10 минут после поступления его телефонного звонка в ДС и (или) АВС (АДС), либо предоставить возможность оставить голосовое сообщение и (или) электронное сообщение, которое должно быть рассмотрено ДС и (или) АВС (АДС) в течение 10 минут после поступления.

2.2.2. Локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем отопления не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки в отопительный период.

2.2.3. В течение 10 минут проинформировать о характере аварии, ориентировочном времени ее устранения, количестве пострадавших комиссию и теплоснабжающую организацию.

2.2.4. Оказание коммунальных услуг при аварийных повреждениях внутридомовых инженерных систем отопления в срок, не нарушающий установленную жилищным законодательством Российской Федерации продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг.

2.2.5. Проинформировать собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в течение получаса с момента регистрации заявки о планируемых сроках исполнения заявки.

2.2.6. При невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности направить телефонограмму теплоснабжающей организации об отключении дома на наружных инженерных сетях.

2.2.7. После ликвидации аварии в течение 10 минут поставить в известность комиссию и теплоснабжающую организацию.

2.3. Организации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющие на своем балансе коммуникации или сооружения, расположенные в районе возникновения аварии, по вызову диспетчера ресурсоснабжающей организации, управляющей организации, направляют в любое время суток своих представителей (ответственных дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.

2.4. В случае возникновения аварии на наружных объектах теплоснабжения или инженерных сетях, собственник и (или) эксплуатирующая организация по которым не определены, диспетчер ресурсоснабжающей организации, управляющей организации, представитель собственников зданий с НФУ незамедлительно сообщают об аварии в МКУ «ЕДДС ЯМО», а также в ДС и (или) АВС (АДС) теплоснабжающей организации.

2.5. В случае невозможности устранения аварии в течение 16 часов одновременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от  $+12^{\circ}\text{C}$  до нормативной температуры; не более 8 часов одновременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от  $+10^{\circ}\text{C}$  до  $+12^{\circ}\text{C}$ ; не более 4 часов одновременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от  $+8^{\circ}\text{C}$  до  $+10^{\circ}\text{C}$ , по предложению руководителя теплоснабжающей организации, управляющей организации, администрацией Яковлевского муниципального округа Белгородской области может быть организовано проведение заседания

комиссии с целью принятия конкретных мер для ликвидации аварии и недопущения ее развития в чрезвычайную ситуацию по истечении 24 часов.

### **3. Взаимодействие ДС и (или) АВС (АДС) при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, сетях и системах теплопотребления**

3.1. При возникновении аварийной ситуации ресурсоснабжающие организации (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) и управляющие организации, представитель собственников зданий с НФУ в течение всей смены осуществляют передачу оперативной информации в МКУ «ЕДДС ЯМО».

3.2. При поступлении в ДС и (или) АВС (АДС) ресурсоснабжающей организации сообщения о возникновении аварии на тепловых сетях и источниках теплоснабжения, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей ДС и (или) АВС (АДС) обязана незамедлительно:

- направить к месту аварии аварийную бригаду;
- сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у нее каналам связи руководителю предприятия и диспетчеру, МКУ «ЕДДС ЯМО»;
- принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии) и действовать в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

3.3. На основании сообщения с места обнаруженной аварии на объекте или сетях теплоснабжения ответственное должностное лицо теплоснабжающей организации определяет:

- какие переключения в сетях необходимо произвести;
- как изменится режим теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;
- какие абоненты и в какой последовательности могут быть ограничены или отключены от теплоснабжения;
- когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;
- какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария.

3.4. О возникновении аварийной ситуации и принятом решении по ее локализации и ликвидации, предположительном времени на восстановление теплоснабжения потребители диспетчер соответствующей ДС и (или) АВС (АДС) теплоснабжающей организации немедленно информирует по имеющимся у него каналам связи руководителя организации, диспетчеров организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам управляющих организаций, представителей собственников зданий с НФУ, попавших в зону аварии, и МКУ «ЕДДС ЯМО».

3.5. Отключение внутридомовых инженерных систем отопления, последующее их заполнение и включение в работу производится силами управляющих организаций, собственников зданий с НФУ.

3.6. Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче тепловой энергии медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, диспетчер теплоснабжающей организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации по всем доступным каналам связи.

3.7. При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных, подвальных, жилых помещений, возгоранием электрических сетей и невозможностью потребителя произвести отключение на своих сетях, заявка на отключение подается в соответствующую диспетчерскую службу ресурсоснабжающей организации и выполняется как аварийная.

3.8. В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:

- вызов через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласование с ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;

- организация выполнения аварийно-восстановительных работ на коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;

- предоставление промежуточной и итоговой информации о завершении аварийно-восстановительных работ по восстановлению рабочей схемы в соответствующие диспетчерские службы.

3.9. Решением оперативного штаба к аварийно-восстановительным работам могут привлекаться специализированные строительно-монтажные и другие организации.

#### **4. Состав, дислокация, количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения**

4.1. Координация работ по ликвидации аварийных ситуаций на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на муниципальном уровне – информационно – МКУ «ЕДДС ЯМО», по вопросам сбора, обработки и обмена информацией, оперативного реагирования и координации совместных действий, на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее - ЧС);

- на объектовом уровне - диспетчерские службы организаций.

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами

управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

4.2. Перемещение средств к месту аварии осуществляется персоналом из мест их дислокации.

**Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации**

Наименование	Функциональные группы	Выделяемые	
		силы	средства
1	2	3	4
Ресурсоснабжающая организация	Аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно)	Дежурный диспетчер, слесаря по обслуживанию сетей (1 бригада – 4 человека)	Автомобиль (1 ед.)
	Аварийная бригада (по вызову)	Теплотехники, слесаря по обслуживанию сетей, сварщики (1 бригада – 4 человека)	Экскаватор (1 ед.); автомобиль (1 ед.); спецтехника (при необходимости)
Управляющие организации и организации, обслуживающие жилищный фонд	Аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно)	Дежурный диспетчер, водитель, слесаря по обслуживанию внутридомовых сетей (1 бригада – 3 человека)	Автомобиль (1 ед.)

**5. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае, если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)**

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на объектах системы теплоснабжения осуществляется руководителем теплоснабжающей организации.

Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) по указанной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

В случае, если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает любым доступным способом о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной.

В зависимости от вида и масштаба аварии эксплуатирующей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварии - не более 60 мин.

В зависимости от температуры наружного воздуха установлено нормативное время на устранение аварийной ситуации. Значения нормативного времени на устранение аварийной ситуации приведены в таблице.

Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений:

а) на объектах водоснабжения

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м	
		до 2	более 2
1	Отключение водоснабжения	8	12

б) на объектах теплоснабжения

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Время на устранение	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С			
			0	-10	-20	более -20
1	Отключение отопления	2 часа	20	18	15	15
2	Отключение отопления	4 часа	19	15	15	15
3	Отключение отопления	6 часов	18	15	15	10
4	Отключение отопления	8 часов	17	15	10	10

в) на объектах электроснабжения

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Время устранения
1	Отключение электроснабжения	2 часа

При прибытии на место аварии старший по должности из числа персонала аварийной бригады эксплуатирующей организации обязан:

- составить общую картину характера, места, размеров аварии;
- определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено или полностью отключено и период ограничения (отключения), отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне;
- организовать предотвращение развития аварии;
- принять меры к обеспечению безопасности персонала находящегося в зоне работы;
- получить от дежурного диспетчера по средствам связи, для проведения необходимых переключений, план действий, измененный режим теплоснабжения, на основании электронного моделирования;
- определить последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;
- определяет необходимость прибытия дополнительных сил и средств, для устранения аварии.

#### **6.Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения**

При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств.

Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуации требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых средств и материально-технического обеспечения ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций. Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются и утверждаются нормативным правовым актом. Материально-технические средства, задействованные в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварий, используются только для обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте.

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный

персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно.

**Заместитель главы администрации  
Яковлевского муниципального  
округа по ЖКХ и благоустройству—  
руководитель управления по  
реализации жилищных программ  
и системам жизнеобеспечения**



**Е.В. Жигалов**

## Приложение № 2

## УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации  
Яковлевского муниципального  
округа Белгородской области  
от «10» марта 2026 года  
№ 46

## ПОРЯДОК

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия по ликвидации последствий  
аварийных ситуаций тепло-, электро-, газо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ  
на территории Яковлевского муниципального округа Белгородской области

№ п/п	Аварийная ситуация	Городские учреждения, предприятия	Оперативные действия, выделяемые силы и средства		
			I этап Организационные мероприятия	II этап Локализация аварии	III этап Ликвидация аварии
1	2	3	4	5	6
1.	Повреждение магистрального или распределительного трубопровода тепловой сети (устранение аварии собственными силами – не более 24 часов) в зависимости от диаметра трубопровода	Управление безопасностью администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области	Через ЕДДС организует информирование заинтересованных служб (согласно алгоритму действий). Докладывает председателю КЧС и ОПБ района. При необходимости во взаимодействии со СМИ организует информирование населения	Контроль хода устранения аварии. Через ЕДДС организует оповещение привлекаемых сил, заинтересованные структуры (согласно алгоритму действий). ЕДДС организует эвакуацию автотранспорта (при необходимости), мешающего проведению ремонтных работ	Контроль устранения последствий аварии и организации жизнеобеспечения населения. В случае ухудшения обстановки и выхода за рамки аварии, готовит предложения по привлечению в ОШ ГО и ЧС необходимых членов КЧС и ОПБ (по направлениям деятельности)

1	2	3	4	5	6
		<p>Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа</p>	<p>Координирует действия подразделений коммунально-энергетического комплекса по устранению аварий. В случае ухудшения обстановки принимает решение об организации дальнейшей работы объектов</p>		
		<p>ООО «Белрегионтеплоэнерго», ООО «МАРС», АО «Белгородская региональная теплосетевая компания»</p>	<p>Выезжает на место аварии, оценивает обстановку, докладывает в ЕДДС и своему руководству</p>	<p>Организует выполнение работ по ликвидации аварии: 1. Устранение разрыва на распределительных тепловых сетях. 2. Отключение многоквартирных жилых домов и других объектов. 3. Проверка состояния теплового контура многоквартирных жилых домов, промышленных зданий. 4. В зависимости от погодных условий и продолжительности ремонтно-восстановительных работ из систем теплопотребления останавливать теплоноситель дренировать теплоноситель При необходимости делает запрос о вызове служб</p>	<p>Руководитель работ: проводит работы согласно инструкции, по линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ</p>
		<p>филиал ООО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строитель</p>	<p>Высылает представителей для согласования коммуникаций газовых сетей. Высылает бригаду для восстановления газоснабжения котельной или для отключения газоснабжения в случае необходимости для производства АВР. Представители газовой службы прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей,</p>	<p>Производит осмотр ПРГ, газовых сетей в месте аварии, при необходимости производит отключение сети газопотребления от сети газораспределения с оповещением потребителей газа</p>	<p>Представитель организует выполнение инженерно-технических работ. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ. По указанию руководителя работ убывает с места аварии</p>

1	2	3	4	5	6
			<p>пролегающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС</p> <p>Высылает представителей для согласования коммуникаций водопроводно-канализационных сетей. Представители филиала «Западный» ГУП «Белоблводоканал»</p> <p>«Белоблводоканал» прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролегающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС</p>	<p>Производит осмотр магистральных сетей водоснабжения в месте аварии, при необходимости и по согласованию с руководителем работ производит отключение холодного водоснабжения в районе аварии</p>	<p>Представитель организует выполнение инженерно-технических работ. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ. По указанию руководителя работ убывает с места аварии</p>
	<p>филиал «Западный» ГУП «Белоблводоканал»</p>	<p>Яковлевский РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»</p>	<p>Высылает представителей для согласования коммуникаций кабельных линий электропередач. Представители Яковлевского РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролегающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС</p>	<p>Выполняет работы по защите кабельных каналов и распределительных устройств, осмотр воздушных линий</p>	<p>Представитель организует выполнение инженерно-технических работ. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ. По указанию руководителя работ убывает с места аварии</p>
	<p>ООО «УК «Жилищник-1», ООО «УК «Жилищник-2,3», ООО «МАРС», ООО «Домострой», ООО «ЖЭК «Свой дом»</p>		<p>Принимают меры по утеплению домов, квартир, сгравливание воздуха, отключение стояков, закрытие гидравлических затворов. Обеспечивают (при необходимости) доступ техники на внутридомовые территории, ограниченные шлабгаумами.</p>	<p>По указанию руководителя работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- производят отключение жилых домов, при необходимости сливают теплоноситель из внутренней системы отопления;</li> <li>- при введении ограничений производят отключение от тепловых сетей ГВС.</li> </ul>	<p>После устранения аварии: -подключают потребителей к тепловым сетям; -устраняют неисправности внутридомового инженерного оборудования. Докладывают в ЕДДС о ходе и объеме выполненных работ.</p>
	<p>МБУ «Благоустройство Яковлевского»</p>		<p>Выделение инженерной техники</p>	<p>По запросу руководителя работ выделяют:</p>	<p>Выполняют инженерно-технические работы</p>

1	2	3	4	5	6
		муниципального округа»		-погрузчик – 1 ед. -экскаватор - 1 ед.	Докладывает в ЕДДС о ходе и объеме выполненных работ
		ОМВД России по Яковлевскому муниципальному округу	По согласованию руководителя работ (по линии ДДС, через ЕДДС): -организовывает на месте ЧС группу организации дорожного движения; -предпринимает меры (при необходимости) по охране общественного порядка; -организует эвакуацию автогоспарта (при необходимости), мешающего проведению ремонтных работ		
2.	Остановка котельной при отрицательной температуре наружного воздуха в течение 4–8 часов	Управление безопасности администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области	Через ЕДДС организует информирование заинтересованных служб (согласно алгоритму действий). Докладывает председателю КЧС и ОПБ района. При необходимости во взаимодействии со СМИ организует информирование населения	Контроль хода устранения аварии. Во взаимодействии с заинтересованными организациями готовит предложения КЧС и ОПБ района по привлечению дополнительных сил и средств. Через ЕДДС организует оповещение привлекаемых сил	Контроль устранения последствий аварии и организации жизнеобеспечения населения
	Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа		Координирует действия подразделений коммунально-энергетического комплекса по устранению аварии. В случае ухудшения обстановки принимает решение об организации дальнейшей работы объектов		
	ООО «Белрегионтеплоэнерго» ООО «МАРС» АО «Белгородская региональная теплосетевая компания»		Выезжает на место аварии, оценивает обстановку, докладывает в ЕДДС и своему руководству	Организует выполнение работ по ликвидации при необходимости, делает запрос о вызове оперативных служб газо- и водоснабжающих организаций. Организует выполнение работ по восстановлению электроснабжения от общей электросети или автономного источника электроснабжения при аварии. Делает запрос о вызове служб	Руководитель работ: проводит работы согласно инструкции, при необходимости организует выполнение переключений в соответствии с программой под руководством диспетчера. После устранения аварии до пуска запрашивает разрешения у диспетчера на пуск в работу котельной. По линии диспетчерских служб

1	2	3	4	5	6
					<p>докладывает о ходе и объеме выполненных работ</p>
		<p>филиал ООО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строитель</p>	<p>Высылает бригаду для восстановления газоснабжения котельной или для отключения газоснабжения в случае необходимости для производства АВР</p>	<p>Производит переключения и организует работы по восстановлению газоснабжения в случае прекращения подачи газа на котельную. Производит осмотр ПРГ, газовых сетей в месте аварии, при необходимости производит отключение сети газопотребления от сети газораспределения с оповещением потребителей газа</p>	<p>Выполняют инженерно-технические работы. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ</p>
		<p>филиал «Западный» ГУП «Белоблводоканал»</p>	<p>Высылает бригаду для восстановления водоснабжения котельной или для отключения водоснабжения в случае необходимости для производства АВР</p>	<p>Производит переключения и организует работы по восстановлению водоснабжения в случае прекращения ее подачи на котельную</p>	<p>По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ</p>
		<p>Яковлевский РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»</p>	<p>Высылает бригаду для восстановления электроснабжения котельной или для отключения электроснабжения в случае необходимости для производства АВР</p>	<p>Производит переключения и организует работы по восстановлению схемы электроснабжения котельной в случае прекращения ее электроснабжения. Выполняет работы по защите кабельных каналов и распределительных устройств, осмотр воздушных линий</p>	<p>Выполняют инженерно-технические работы. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ. По указанию руководителя работ убывают с места аварии</p>
		<p>ООО «УК «Жилищник-1», ООО «УК «Жилищник-2,3», ООО «МАРС»,</p>	<p>Принимают меры по утеплению домов, квартир, отключению стояков, закрытию гидравлических затворов</p>	<p>Производит отключение жилых домов, при необходимости сливают теплоноситель из системы отопления</p>	<p>После устранения аварии: -подключают потребителей к тепловым сетям;</p>

1	2	3	4	5	6
		ООО «Домострой», ООО «ЖЭК «Свой дом»		При введении ограничений производят отключение ГВС	-устраняют неисправности внутридомового инженерного оборудования. По линии диспетчерских служб докладывают о ходе и объеме выполненных работ
		ОМВД России по Яковлевскому муниципальному округу Территориальные управления администрации Яковлевского муниципального округа Социальная политика, управление образования администрации Яковлевского муниципального округа Управление образования Яковлевского муниципального округа Управление образования, транспортный отдел Яковлевского муниципального округа	По согласованию руководителя работ (по линии ДДС, через ЕДДС) – организует на месте ЧС группу организации дорожного движения и предпринимает меры (при необходимости) по охране общественного порядка	Организовывает поквартирный обход на наличие потребности в отселении населения в ПВР	
				При развертывании ПВР организует на них питание отселенного населения	
				При развертывании ПВР предоставляют помещения	
				При необходимости проведения эвакуации (отселения) населения, по распоряжению председателя КЧС и ОПБ района предоставляет пассажирский транспорт согласно договору об оказании автотранспортных услуг	
3.	Взрыв на объекте (котельной) ООО «Белрегионтеплоэнерго» ООО «МАРС», АО «Белгородская региональная теплосетевая компания»	Управление безопасности администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области	Через ЕДДС организует информирование заинтересованных служб (согласно алгоритму действий). Докладывает председателю КЧС и ОПБ района. При необходимости во взаимодействии со СМИ организует информирование населения	Контроль устранения последствий аварии и организации жизнеобеспечения населения. В случае ухудшения обстановки и выхода за рамки аварии, готовит предложения по привлечению в ОШ ЛЧС необходимых членов	Контроль устранения последствий аварии и организации жизнеобеспечения населения. В случае ухудшения обстановки и выхода за рамки аварии, готовит предложения по привлечению в ОШ ЛЧС необходимых членов

1	2	3	4	5	6
					КЧС и ОПБ (по направлениям деятельности)
		<p>Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа</p>	<p>Координирует действия подразделений коммунально-энергетического комплекса по устранению аварии. В случае ухудшения обстановки принимает решение об организации дальнейшей работы объектов</p>		
		<p>ООО «Белрегионтеплоэнерго», ООО «МАРС», АО «Белгородская региональная теплосетевая компания»</p>	<p>Выезжает на место аварии, оценивает обстановку, докладывает в ЕДДС и своему руководству</p>	<p>Руководитель работ - директор. При необходимости, делает запрос о вызове оперативных служб газо- и водоснабжающих организаций. Организуют выполнение работ по восстановлению электроснабжения от общей электросети или автономного источника электроснабжения</p>	<p>Руководитель проводит работы согласно инструкции, при необходимости организует выполнение переклочений согласно программе при помощи диспетчера. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ</p>
	<p>филиал ООО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строитель</p>	<p>Высылает представителей для согласования коммуникаций газовых сетей. Представители филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строитель прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролетающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС. Высылает бригаду для восстановления газоснабжения котельной или для отключения газоснабжения в случае необходимости для производства АБР</p>	<p>Производит осмотр ПРГ, газовых сетей в месте аварии, при необходимости производит отключение сети газопотребления от сети газораспределения с оповещением потребителей газа</p>		<p>Представитель организует выполнение инженерно-технических работ. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>филиал «Западный» ГУП «Белоблводоканал»</p>	<p>Высылает представителя для проверки водопроводно-канализационных сетей</p>	<p>Производит осмотр магистральных сетей водоснабжения в месте аварии, при необходимости и по согласованию с руководителем работ по отключению и подаче холодного водоснабжения</p>	<p>Представитель организует выполнение инженерно-технических работ. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ</p>
	<p>Яковлевский РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»</p>	<p>Высылает представителя для проверки коммуникаций кабельных линий электропередач</p>	<p>Проводит осмотр и выполняет работы по защите кабельных каналов и распределительных устройств, осмотр воздушных линий</p>	<p>Представитель организует выполнение инженерно-технических работ. По линии ЕДДС докладывает о ходе и объеме выполненных работ по восстановлению электроснабжения</p>	
	<p>ООО «УК «Жилищник-1», ООО «УК «Жилищник-2,3», ООО «МАРС», ООО «Домострой», ООО «ЖЭК «Свой дом»</p>	<p>Принимают меры по утеплению домов, квартир, отключению стояков, закрытию гидравлических затворов. Оказывают помощь ОМВД России по Яковлевскому району по обеспечению порядка в зоне взрыва. При необходимости отселения пострадавшего населения, уточняют списочный состав эвакуируемого населения</p>	<p>Производят отключение жилых домов, при необходимости сливают теплоноситель из системы отопления. При введении ограничений производят отключение ГВС</p>	<p>После устранения аварии: -подключают потребителей к тепловым сетям; -устраняют неисправности внутридомового инженерного оборудования</p>	
	<p>МБУ «Благоустройство Яковлевского муниципального округа»</p>	<p>В готовности к оказанию помощи по выделению инженерной техники</p>	<p>По запросу руководителя работ выделяет дополнительно: погрузчик – 1ед., экскаватор – 1 ед.</p>	<p>Выполняют инженерно-технические работы. Докладывает в ЕДДС о ходе и объеме выполненных работ</p>	
	<p>ОМВД России по Яковлевскому муниципальному округу</p>	<p>По согласованию руководителя работ (по линии ДДС, через ЕДДС) – организуют ЧС группу организации дорожного движения и предпринимает меры по охране общественного порядка, а в случае необходимости выделяет автомобили, оснащенные</p>			

1	2	3	4	5	6
			<p>сигнально-голосовыми устройствами, с целью оповещения населения об аварии. В случае проведения эвакуации организуют сопровождение колонн, охрану имущества эвакуированного населения и поддержание порядка в местах эвакуации</p>		
		<p>Главное управление МЧС России по Белгородской области</p>	<p>Выезжает на место взрыва</p>	<p>При наличии пожара локализует его и производит тушение и проведение аварийно-спасательных работ</p>	<p>Информирует ЕДДС о ходе и объеме выполненных работ</p>
		<p>ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ», ОГБУЗ «Томаровская РБ им И. С. Сальтеевского»</p>	<p>Выезжает на место взрыва</p>	<p>По требованию руководителя работ выделяет автомобили скорой помощи (количество в зависимости от масштабов ЧС). Организует медицинское обеспечение сил, привлекаемых для ликвидации аварии (ЧС)</p>	<p>Оказывает первую медицинскую помощь пострадавшим и отправляет в ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» либо ОГБУЗ «Томаровская РБ им И. С. Сальтеевского». Докладывает в ЕДДС о ходе и объеме выполненных работ. В случае проведения эвакуации организует медицинское обеспечение эвакуированного населения</p>
		<p>Территориальные управления администрации Яковлевского муниципального округа</p>	<p>Организовывает поквартирный обход на наличие потребности в отселении населения в ПВР</p>		
		<p>Социальная политика, управление образования администрации Яковлевского муниципального округа</p>	<p>При развёртывании ПВР организует на них питание отселенного населения</p>		
		<p>Управление образования Яковлевского муниципального округа</p>	<p>При развёртывании ПВР предоставляют помещения</p>		

1	2	3	4	5	6
		<p>Управление образования, транспортный отдел Яковлевского муниципального округа</p>	<p>При необходимости проведения эвакуации (отселения) населения, по распоряжению председателя КЧС и ОПБ Яковлевского МО предоставляет пассажирский транспорт</p>		
4.	<p>Утечка газа в помещениях многоквартирных жилых домов и строениях социальной сферы</p>	<p>Управление безопасности администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области</p>	<p>Через ЕДДС организует информирование заинтересованных служб. Направляет к месту аварии подразделения пожарной охраны и докладывает председателю КЧС и ОПБ района. При необходимости во взаимодействии со СМИ организует информирование населения</p>	<p>При необходимости проводят спасательные работы по спасению людей на участке аварии. Контроль хода устранения аварии</p>	<p>Контроль устранения последствий аварии и организации жизнеобеспечения населения</p>
		<p>ООО «Белрегионтеплоэнерго», ООО «МАРС», АО «Белгородская региональная теплосетевая компания»</p>	<p>При необходимости высылает представителей для согласования коммуникации тепловых сетей. Представители прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролегающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС</p>	<p>По указанию руководителя работ выполняют инженерно-технические мероприятия</p>	<p>Представитель организует выполнение инженерно-технических работ. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ</p>
		<p>филиал ООО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строитель</p>	<p>Направляет к месту аварии аварийную бригаду</p>	<p>Руководитель работ – мастер смены. Отключают газоснабжение объекта. Проверяют загазованность подвалов, колодцев инженерных коммуникаций в радиусе 50 м. Действуют согласно плану локализации и ликвидации аварий. Оказывают помощь пострадавшим (если они есть). Принимают меры по предупреждению возникновения пожара от газа.</p>	<p>Выполняют инженерно-технические мероприятия по ликвидации аварии. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ</p>

1	2	3	4	5	6
		филиал «Западный» ГУП «Белоблводоканал»	Представители прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролетающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС	Производит осмотр магистральных сетей водоснабжения в месте аварии, при необходимости и по согласованию с руководителем работ принимает меры по отключению и подаче холодного водоснабжения	Представитель организует выполнение инженерно-технических работ. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ
		Яковлевский РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»	Высылает представителей для согласования коммуникаций кабельных линий электропередач. Прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролетающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС	По согласованию с руководителем работ принимает меры по отключению и подаче электроэнергии	Представитель организует выполнение инженерно-технических работ. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ
		Управление безопасности с территориальными управлениями Яковлевского муниципального округа	Принимают меры по эвакуации людей	По согласованию с руководителем работ принимают меры по временной эвакуации людей	Оказывают помощь в ликвидации аварии специалистам Яковлевского филиала газовой службы. Докладывает в ЕДДС о ходе и объеме выполненных работ
		МБУ «Благоустройство Яковлевского муниципального округа»	В готовности к оказанию помощи по организации уличного наружного освещения участка работ, выделенные инженерной техники	По запросу руководителя работ выделяют: - погрузчик – 1 ед. - экскаватор - 1 ед	Выполняет инженерно-технические работы, по указанию руководителя работ убывает с места аварии. Докладывает в ЕДДС о ходе и объеме выполненных работ
		ОМВД России по Яковлевскому муниципальному округу	По согласованию руководителя работ (по линии ДДС, через ЕДДС) – группу организации дорожного движения и предпринимает меры (при необходимости) по охране общественного порядка		

1	2	3	4	5	6
5.	Размораживание системы отопления в жилых домах и объектах социального и культурно-бытового назначения	Управление безопасности администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области	Через ЕДДС организует информирование заинтересованных служб (согласно алгоритму действий). Докладывает председателю КЧС и ОПБ района. При необходимости во взаимодействии со СМИ организует информирование населения	Контроль хода устранения аварии	Контроль устранения последствий аварии и организации жизнеобеспечения населения
	Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа	ООО «Белрегионтеплоэнерго» ООО «МАРС» АО «Белгородская региональная теплотрассовая компания»	Координирует действия подразделений коммунально-энергетического комплекса по устранению аварии. В случае ухудшения обстановки принимает решение об организации дальнейшей работы объектов		
			При необходимости высылает бригаду для оказания помощи в ликвидации аварийной ситуации	По указанию руководителя работ выполняют инженерно-технические мероприятия	По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ
	филиал ООО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строитель		Высылает представителей для согласования коммуникаций газовых сетей. Прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролегающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС. Высылает бригаду для обследования сети газопотребления	Производит осмотр ПРГ, газовых сетей в месте аварии, при необходимости производит отключение сети газопотребления от сети газораспределения с оповещением потребителей газа	Представитель организует выполнение инженерно-технических работ. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ
	Филиал «Западный» ГУП «Белоблводоканал»		Представители прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролегающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС	Производит осмотр магистральных сетей водоснабжения в месте аварии, при необходимости и по согласованию с руководителем работ производит отключение холодного водоснабжения	Представитель организует выполнение инженерно-технических работ. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ

1	2	3	4	5	6
				в районе аварии	работ
	Яковлевский РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»	Высылает представителей для согласования коммуникаций кабельных линий электропередач. Представители прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролегающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС	Выполняет работы по защите кабельных каналов и распределительных устройств, осмотр воздушных линий	Представитель организует выполнение инженерно-технических работ. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ	
	ООО «УК «Жилищник-1», ООО «УК «Жилищник-2,3», ООО «МАРС», ООО «Домострой», ООО «ЖЭК «Свой дом»	Принимают меры по ремонту систем центрального отопления, электроосвещения, холодного водоснабжения, по утеплению домов, квартир, отключению стояков, закрытию гидравлических затворов. При необходимости отселения пострадавшего населения, разворачивают ГПВР на базе, закрепленных за ним МОУ	- производят отключение жилых домов, объектов соцкультбыта, при необходимости сливают теплоноситель из системы отопления; - при ограничениях производят отключение тепло- и водоснабжения	После устранения аварии: подключают потребителей к тепловым сетям и водоснабжению. Устраняют неисправности внутридомового инженерного оборудования	
	МБУ «Благоустройство Яковлевского муниципального округа»	В готовности к оказанию помощи по выделению инженерной техники	По запросу руководителя работ выделяет дополнительно: погрузчик – 1ед.	Выполняют инженерно-технические работы. Докладывает в ЕДДС о ходе и объеме выполненных работ	
	Управление образования администрации Яковлевского муниципального округа	При авариях на поднадзорных объектах оказывает помощь в ликвидации аварии. В случае ухудшения обстановки принимает решение об организации дальнейшей работы объектов			
	Управление культуры и спорта администрации Яковлевского муниципального округа	При авариях на поднадзорных объектах оказывает помощь в ликвидации аварии. В случае ухудшения обстановки принимает решение об организации дальнейшей работы объектов			
	ОМВД России по Яковлевскому муниципальному округу	По согласованию руководителя работ (по линии ДДС, через ЕДДС) – организует на месте ЧС группу организации дорожного движения и предпринимает меры (при необходимости) по охране общественного порядка. В случае проведения эвакуации организуют охрану имущества			

1	2	3	4	5	6
			эвакуированного населения и поддержание порядка в местах эвакуации		
		Территориальные управления администрации Яковлевского муниципального округа	Организовывает поквартирный обход на наличие потребности в отселении населения в ПВР		
		Социальная политика, управление образования администрации Яковлевского муниципального округа	При развертывании ПВР организует на них питание отселенного населения		
		Управление образования муниципального округа Яковлевского	При развертывании ПВР предоставляют помещения		
		Управление образования, транспортный отдел муниципального округа Яковлевского	При необходимости проведения эвакуации (отселения) населения, по распоряжению председателя КЧС и ОПБ города предоставляет пассажирский транспорт		
6.	Порыв трубопроводов внутренней системы отопления, водоснабжения с отключением многоквартирного жилого дома и объектов социального и культурно-бытового назначения	Управление безопасности администрации Яковлевского муниципального округа	Через ЕДДС организует информирование заинтересованных служб (согласно алгоритму действий). Докладывает председателю КЧС и ОПБ района. При необходимости во взаимодействии со СМИ организует информирование населения	Контролирует ход устранения аварии до полного завершения работ и организации жизнеобеспечения населения. В случае ухудшения обстановки и выхода за рамки аварии, готовит предложения по привлечению в ОШ ЛЧС необходимых членов КЧС и ОПБ (по направлениям деятельности)	Контролирует ход устранения последствий аварии до полного завершения работ и организации жизнеобеспечения населения. В случае ухудшения обстановки и выхода за рамки аварии, готовит предложения по привлечению в ОШ ЛЧС необходимых членов КЧС и ОПБ (по направлениям деятельности)
		Управление по реализации жилищных программ и систем жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа	Координирует действия подразделений коммунально-энергетического комплекса по устранению аварии. В случае ухудшения обстановки принимает решение об организации дальнейшей работы объектов		

1	2	3	4	5	6
		<p>ООО «Белрегионтеплоэнерго» ООО «МАРС» АО «Белгородская региональная теплосетевая компания»</p>	<p>При необходимости высылает бригаду для оказания помощи в ликвидации аварийной ситуации</p>	<p>По указанию руководителя работ выполняет инженерно-технические мероприятия (1 бригада: 3 чел., 1 ед. техн.)</p>	<p>По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ</p>
		<p>филиал ООО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строитель</p>	<p>Высылает представителей для согласования коммуникаций газовых сетей. Представители прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролетающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС. Высылает бригаду для обследования сети газопотребления</p>	<p>Производит осмотр ПРГ, газовых сетей в месте аварии, при необходимости производит отключение сети газопотребления от сети газораспределения с оповещением потребителей газа</p>	<p>Представитель организует выполнение инженерно-технических работ. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ</p>
		<p>филиал «Западный» ГУП «Белоблводоканал»</p>	<p>Высылает представителей для согласования водопроводно-канализационных сетей. Представители прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролетающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС</p>	<p>Производит осмотр магистральных сетей водоснабжения в месте аварии, при необходимости и по согласованию с руководителем работ производит отключение холодного водоснабжения в районе аварии</p>	<p>Представитель организует выполнение инженерно-технических работ. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ</p>
		<p>Яковлевский РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»</p>	<p>Высылает представителей для согласования коммуникаций кабельных линий электропередач. Представители прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролетающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС. При угрозе затопления системы электроснабжения принимает меры по их временному</p>	<p>Выполняет работы по защите кабельных каналов и распределительных устройств, осмотр воздушных линий</p>	<p>Представитель организует выполнение инженерно-технических работ. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ по восстановлению электроснабжения</p>

1	2	3	4	5	6
			отключению		
		<p>ООО «УК «Жилищник-1», ООО «УК «Жилищник-2,3», ООО «МАРС», ООО «Домстрой», ООО «ЖЭК «Свой дом»»</p>	<p>Принимают меры по ремонту систем центрального отопления, электроосвещения, холодного водоснабжения, по утеплению домов, квартир, отключению стояков, закрытию гидравлических затворов</p>	<p>-производят отключение жилых домов, объектов соцкультбыта, при необходимости сливают теплоноситель из системы отопления, -при ограничениях производят отключение теплоснабжения и водоснабжения</p>	<p>После устранения аварии: -подключают потребители к тепловым сетям и водоснабжению; -устраняют неисправности внутридомового инженерного оборудования</p>
		<p>МБУ «Благоустройство Яковлевского муниципального округа»</p>	<p>В готовности к оказанию помощи по выделению инженерной техники</p>	<p>По запросу руководителя работ выделяет дополнительно: погрузчик – 1ед.</p>	<p>Выполняют инженерно-технические работы. Докладывает в ЕДДС о ходе и объеме выполненных работ</p>
		<p>ОМВД России по Яковлевскому муниципальному округу Территориальные управления администрации Яковлевского муниципального округа Социальная политика, управление образования администрации Яковлевского муниципального округа Управление образования Яковлевского муниципального округа</p>	<p>По согласованию руководителя работ (по линии ДДС, через ЕДДС) – организует на месте ЧС группу организации дорожного движения и принимает меры (при необходимости) по охране общественного порядка</p>		
			<p>Организовывает поквартирный обход на наличие потребности в отселении населения в ПВР</p>		
			<p>При развертывании ПВР организует на них питание отселенного населения</p>		
			<p>При развертывании ПВР предоставляют помещения</p>		
7.	<p>Порыв водопровода на магистральной</p>	<p>Управление безопасности администрации Яковлевского муниципального округа</p>	<p>Через ЕДДС организует информирование заинтересованных служб (согласно алгоритму действий). Докладывает председателю КЧС и ОПБ города. При необходимости во взаимодействии со СМИ</p>	<p>Контролирует ход устранения последствий аварии до полного завершения работ. ЕДДС организует эвакуацию автотранспорта (при необходимости), мешающего проведению ремонтных работ</p>	<p>Контролирует ход устранения последствий аварии до полного завершения работ</p>

1	2	3	4	5	6
			организует информирование населения		
		<p>Управление по реализации жилищных программ и систем жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа</p>	<p>Координирует действия подразделений коммунально-энергетического комплекса по устранению аварии. В случае ухудшения обстановки принимает решение об организации дальнейшей работы объектов</p>		
		<p>ООО «Белрегионтеплоэнерго» ООО «МАРС» АО «Белгородская региональная теплосетевая компания»</p>	<p>Высылает представителей для согласования коммуникаций тепловых сетей. Представители прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролегающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС</p>	<p>Производит осмотр тепловых сетей в месте аварии. контролирует параметры работы оборудования, для обеспечения потребителей ГВС и теплоснабжением. При невозможности выдерживать необходимые параметры – прекращает подачу ГВС потребителям, организывает подвоз подпиточной воды на котельную. Докладывает в ЕДДС и своему руководству</p>	<p>Выполняют инженерно-технические работы. После устранения повреждения восстанавливают нормальную схему водоснабжения объектов ГВС и теплоснабжения. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ</p>
		<p>филиал ООО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Стронтель</p>	<p>Высылает представителей для согласования коммуникаций газовых сетей. Представители прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролегающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС. Высылает бригаду для обследования сети газопотребления и газораспределения</p>	<p>Производит осмотр ПРГ, газовых сетей в месте аварии</p>	<p>Представитель организует выполнение инженерно-технических работ. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ</p>
		<p>филиал «Западный» ГУП «Белоблводоканал»</p>	<p>Выезжает на место аварии, оценивает обстановку, докладывает в ЕДДС и своему руководству.</p>	<p>Руководитель работ – главный инженер Аварийная бригада: - л/с – 5 чел.; - аварийная машина – 1 ед.; - сварочный агрегат – 1 ед.;</p>	<p>После устранения технологического нарушения организует выполнение переключений в соответствии с исполнительной схемой.</p>

1	2	3	4	5	6
				<p>- экскаватор – 1 ед.; - самосвал – 1 ед. комплект инструментов. При необходимости руководитель работ делает запрос о привлечении дополнительной специальной техники и л/с Руководитель работ направляет на место аварии аварийную бригаду и технику. Принимает меры по переключению потребителей по временной схеме на период устранения технологического нарушения. Организует выполнение работ по ликвидации технологического нарушения. На время проведения работ организует подвоз холодной воды абонентам, попавшим под отключение</p>	<p>По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ</p>
	<p>Яковлевский РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»</p>		<p>Высылает представителя для согласования коммуникаций кабельных линий электропередач. Представители прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролегающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС</p>	<p>Выполняет работы по защите кабельных каналов и распределительных устройств, осмотр воздушных линий</p>	<p>Представитель организует выполнение инженерно- технических работ. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ</p>
	<p>ООО «УК «Жилищник-1», ООО «УК «Жилищник- 2,3», ООО «МАРС», ООО «Домострой», ООО «ЖЭК «Свой дом»</p>		<p>Направляют на место аварии специалистов, определяют характер аварии и время на ее устранение. Оповещают население домов</p>	<p>Оказывают помощь в локализации аварии</p>	<p>Оказывают помощь в ликвидации аварии. Докладывают в ЕДДС о ходе и объеме выполненных работ</p>
	<p>ОМВД России по Яковлевскому</p>		<p>Организует эвакуацию автотранспорта (при необходимости), мешающего проведению ремонтных работ</p>		

1	2	3	4	5	6
		муниципальному округу			
8.	Порыв напорной канализации	Управление безопасности администрации Яковлевского муниципального округа	Через ЕДДС организует информирование заинтересованных служб (согласно алгоритму действий). Докладывает председателю КЧС и ОПБ района При необходимости во взаимодействии со СМИ организует информирование населения	Контроль хода устранения аварии. Вызов дополнительной специализированной техники. ЕДДС организует эвакуацию автотранспорта (при необходимости), мешающего проведению ремонтных работ	Контроль устранения последствий аварии и организации жизнеобеспечения
	Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа		Координирует действия подразделений коммунально-энергетического комплекса по устранению аварии. В случае ухудшения обстановки принимает решение об организации дальнейшей работы объектов		
	ООО «Белрегионтеллоэнерго» ООО «МАРС» АО «Белгородская региональная теплотсетевая компания»		Получает информацию от ЕДДС об ограничении потребления ГВС. Высылает представителей для согласования коммуникаций тепловых сетей. Представители прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролегающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС	Ограничивает режим водопотребления при обеспечении ГВС с закрытым водоразбором	После ликвидации аварии возобновляет нормальный режим водопотребления при обеспечении ГВС
	филиал ООО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строитель		Высылает представителей для согласования коммуникаций газовых сетей. Представители прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролегающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС. Высылает бригаду	Производит осмотр ПРГ, газовых сетей в месте аварии, при необходимости производит отключение сети газопотребления от сети газораспределения с оповещением потребителей газа	Представитель организует выполнение инженерно-технических работ. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ

1	2	3	4	5	6
			для обследования сетей	Руководитель работ – главный инженер. Аварийная бригада: - л/с – 5 чел.; - аварийная машина – 1 ед.; - сварочный агрегат – 1 ед.; - комплект инструментов. При необходимости руководитель работ делает запрос о привлечении дополнительной специальной техники и л/с	Устранение неисправностей и аварий, возникших в результате эксплуатации канализационных сетей. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ
	филиал «Западный» ГУП «Белоблводоканал»		Выезжает на место аварии, определяет характер и время устранения аварии. Сообщает в ЕДДС. При необходимости выполнения земляных работ сообщает в ЕДДС о вызове всех служб, имеющих подземные коммуникации		
	Яковлевский РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»		Высылает представителей для согласования коммуникаций кабельных линий электропередач. Представители прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролегающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС	Выполняют работы по защите кабельных каналов и распределительных устройств	Представитель организует выполнение инженерно-технических работ. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ
	ООО «УК «Жилищник-1», ООО «УК «Жилищник-2,3», ООО «МАРС», ООО «Домострой», ООО «ЖЭК «Свой дом»		Принимают меры по отключению стояков, закрытию гидравлических затворов	Ограничивают потребление ГВС с открытым водозабором	После устранения аварии подключают потребителей. Докладывает в ЕДДС о ходе и объеме выполненных работ
	МБУ «Благоустройство Яковлевского муниципального округа		В готовности к оказанию помощи по выделению инженерной техники	По запросу руководителя работ выделяет дополнительно: -погрузчик – 1 ед. -экскаватор - 1 ед.	Выполняют инженерно-технические работы. Докладывает в ЕДДС о ходе и объеме выполненных работ
	ОМВД России по Яковлевскому муниципальному округу		По согласованию руководителя работ (по линии ДДС, через ЕДДС) организует на месте ЧС группу организации дорожного движения; предпринимает меры (при необходимости) по охране общественного порядка; организует эвакуацию автотранспорта (при необходимости), мешающего проведению ремонтных работ		

1	2 Выход из строя питающих кабелей либо трансформаторной подстанции, обеспечивающих работу объектов водопровода и канализации	3 Управление безопасностью администрации Яковлевского муниципального округа	4 Через ЕДДС организует информирование заинтересованных служб (согласно алгоритму действий). Докладывает председателю КЧС и ОПБ района При необходимости во взаимодействии со СМИ организует информирование населения	5 Контроль хода устранения аварии. ЕДДС организует эвакуацию автотранспорта (при необходимости), мешающего проведению ремонтных работ	6 Контроль устранения последствий аварии и организации жизнеобеспечения населения
9.		Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа	Координирует действия подразделений коммунально-энергетического комплекса по устранению аварии. В случае ухудшения обстановки принимает решение об организации дальнейшей работы объектов		
		филиал «Западный» ГУП «Белоблводоканал»	Сообщает в ЕДДС, если по прогнозу БЭС срок устранения аварии свыше 4 часов – принимает меры по подключению подвижных электростанций	Проводит подготовительные мероприятия по возможному подключению при необходимости подвижных электростанций	После ликвидации аварии подаёт воду и проверяет исправность работы систем. По линии ЕДДС докладывает о ходе и объеме выполненных работ
	Яковлевский РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»		Направляет к месту аварии ОВБ, определяет характер повреждений и сроки устранения. Принимает меры по вызову к месту повреждения ремонтного персонала и организует восстановление электроснабжения по временной схеме. Сообщает в ЕДДС и ГУП «Белоблводоканал»	Принимает меры по отключению поврежденных участков и организации на них восстановительных работ. Сообщает в ЕДДС и ГУП «Белоблводоканал»	Принимает меры по восстановлению электроснабжения потребителей по резервным линиям электропередач. По линии ДДС докладывает о ходе и объеме выполненных работ по восстановлению поврежденных питающих кабельных линий, трансформаторных подстанций

1	2	3	4	5	6
		<p>филиал ООО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строитель</p>	<p>Высылает представителей для согласования коммуникаций газовых сетей. Представители прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролетающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС. Высылает бригаду для обследования сетей</p>	<p>Производит осмотр ПРГ, газовых сетей в месте аварии, при необходимости производит отключение газопотребления от сети газораспределения с оповещением потребителей газа. Представитель организывает выполнение инженерно-технических работ. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ</p>	
		<p>ООО «УК «Жилищник-1», ООО «УК «Жилищник-2,3», ООО «МАРС», ООО «Домострой», ООО «ЖЭК «Свой дом»</p>	<p>Оповещают жильцов и руководителей организаций, попавших в зону отключения об ориентировочных сроках устранения аварии</p>	<p>При аварийном отключении на срок более 4 часов организуют подвоз воды или установку временных колонок. Сообщают на ЕДДС</p>	<p>После ликвидации аварии и пуска воды в систему, проверяют исправность работы систем. Докладывает в ЕДДС о ходе и объеме выполненных работ</p>
		<p>МБУ «Благоустройство Яковлевского муниципального округа</p>	<p>В готовности к подвозу воды для технических нужд в зону отключения. По запросу руководителя работ выделяет погрузчик – 1 ед., экскаватор-1 ед.</p>		
		<p>ОМВД России по Яковлевскому муниципальному округу</p>	<p>По согласованию руководителя работ (по линии ДДС, через ЕДДС) – организует на месте ЧС группу организации дорожного движения и предпринимает меры (при необходимости) по охране общественного порядка. В случае отселения населения из зоны аварии – обеспечивает охрану общественного порядка в зоне аварии и на ПВР. Организует эвакуацию автотранспорта (при необходимости), мешающего проведению ремонтных работ</p>		
		<p>Территориальные управления администрации Яковлевского муниципального округа</p>	<p>Принимает меры по оперативному согласованию проведения земельных работ</p>	<p>Организовывает поквартирный обход на наличие потребности в отселении населения в ПВР</p>	
		<p>Социальная политика, управление образования администрации Яковлевского муниципального округа</p>	<p>При развёртывании ПВР – организует на них питание отселённого населения</p>		
		<p>Управление образования Яковлевского</p>	<p>При развёртывании ПВР – предоставляют необходимые помещения</p>		

1	2	3	4	5	6
		муниципального округа			
		Управление образования, транспортный отдел Яковлевского муниципального округа	При необходимости проведения эвакуации (отселения) населения, по распоряжению председателя КЧС и ОПБ города предоставляет пассажирский транспорт		
10.	Выход из строя питающих кабелей либо трансформаторной подстанции, обеспечивающих работу объектов теплоснабжения	Управление безопасности администрации Яковлевского муниципального округа	Через ЕДДС организует информирование заинтересованных служб (согласно алгоритму действий). Докладывает председателю КЧС и ОПБ города. При необходимости во взаимодействии со СМИ организует информирование населения	Контроль хода устранения аварии. ЕДДС организует эвакуацию автотранспорта (при необходимости), мешающего проведению ремонтных работ	Контроль устранения последствий аварии и организации жизнеобеспечения населения
	Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения Яковлевского муниципального округа		Принимает меры по оперативному согласованию проведения земельных работ	Контролирует ход ликвидации аварии. Организует поквартирный обход на наличие потребности в отселении населения в ПВР	
	ООО «Белрегионтеплоэнерго», ООО «МАРС», АО «Белгородская региональная теплосетевая компания»		Сообщает в ЕДДС, если по прогнозу Яковлевского РЭС срок устранения аварии свыше 4 часов - принимает меры по подключению объекта по резервной схеме или от автономного источника электропитания за счет собственных источников электропитания либо привлечением предоставленного Яковлевского РЭС	При угрозе размораживания тепловых сетей – сливает воду из системы. Через ЕДДС докладывает о ходе и объеме выполненных работ	После устранения повреждения производит переключения по восстановлению нормальной схемы электроснабжения объектов теплоснабжения. Через ЕДДС докладывает о ходе и объеме выполненных работ
	Яковлевский РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»		Направляет к месту аварии ОВБ, определяет характер повреждений и сроки устранения. Принимает меры по вызову к месту повреждения ремонтного	Принимает меры по отключению поврежденных участков и организации на них восстановительных работ. Сообщает в ЕДДС	Принимает меры по восстановлению электроснабжения потребителей по резервным линиям

1	2	3	4	5	6
			<p>персонала и организует восстановление электроснабжения по временной схеме. С момента локализации места аварии и (или) технического нарушения в течение 15 минут сообщает в ЕДДС</p>		<p>электропередач. По линии ЕДДС докладывает о ходе и объеме выполненных работ по восстановлению поврежденных питающих кабельных линий, трансформаторных подстанций</p>
	<p>филиал ООО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строитель</p>		<p>Высылает представителей для согласования коммуникаций газовых сетей. Представители прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролетающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС. Высылает бригаду для обследования сетей</p>	<p>Производит осмотр ПРГ, газовых сетей в месте аварии, при необходимости производит отключение сети газопотребления от сети газораспределения с оповещением потребителей газа. Представитель организывает выполнение инженерно-технических работ. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ</p>	
	<p>ООО «УК «Жилищник-1», ООО «УК «Жилищник-2,3», ООО «МАРС», ООО «Домострой», ООО «ЖЭК «Свой дом»</p>		<p>Оповещают жильцов и руководителей организаций, попавших в зону отключения об ориентировочных сроках устранения аварии</p>	<p>При угрозе размораживания системы теплоснабжения – сливают из неё воду. Сообщают на ЕДДС</p>	<p>После ликвидации аварии и пуска воды в систему, проверяют исправность работы системы. Докладывает в ЕДДС о ходе и объеме выполненных работ</p>
	<p>МБУ «Благоустройство Яковлевского муниципального округа</p>		<p>Выделение инженерной техники.</p>	<p>По запросу руководителя работ выделяет погрузчик – 1 ед., экскаватор-1 ед.</p>	
	<p>ОМВД России по Яковлевскому муниципальному округу</p>		<p>По согласованию руководителя работ (по линии ДДС, через ЕДДС) – организовывает на месте ЧС группу организации дорожного движения и предпринимает меры (при необходимости) по охране общественного порядка. В случае отселения населения из зоны аварии - обеспечивает охрану общественного порядка в зоне аварии и на ГПВР. Организует эвакуацию автотранспорта (при необходимости), мешающего проведению ремонтных работ</p>		
	<p>Территориальные управления администрации Яковлевского</p>		<p>Организовывает квартирный обход на наличие потребности в отселении населения в ПВР</p>		

1	2	3	4	5	6
		муниципального округа			
		Социальная политика, управление образования администрации Яковлевского муниципального округа	При развёртывании ПВР – организует на них питание отселённого населения		
		Управление образования, транспортный отдел Яковлевского муниципального округа	При необходимости проведения эвакуации (отселения) населения, по распоряжению председателя КЧС и ОПБ города предоставляет пассажирский транспорт		
		Муниципальные образовательные учреждения Яковлевского муниципального округа	При развёртывании ПВР – предоставляют необходимые помещения		
11.	Пожар	Управление безопасности администрации Яковлевского муниципального округа	Через ЕДДС организует информирование заинтересованных служб (согласно алгоритму действий). Докладывает председателю КЧС и ОПБ города. При необходимости во взаимодействии со СМИ организует информирование населения	Осуществляет контроль за ходом локализации и ликвидации очага возгорания	В случае ухудшения обстановки и выхода за рамки простого пожара, готовит предложения по привлечению в ОПШ ЛЧС необходимых членов КЧС и ОПБ (по направлениям деятельности)
		Главное управление МЧС России по Белгородской области	Направляет к месту пожара пожарно-спасательные подразделения. Организует тушение пожара и проведение аварийно-спасательных работ. Организует взаимодействие с силами и средствами служб коммунально-энергетического комплекса. Готовит предложения по привлечению дополнительных сил и средств		
		ООО «Белрегионтенпоэнерго», ООО «МАРС», АО «Белгородская региональная теплотетевая компания»	Получив информацию от ЕДДС, в случаях наличия подключения объекта к тепловым сетям направляет аварийную бригаду на место пожара, принимает решение в зависимости от обстановки	Действует исходя из складывающейся обстановки при ликвидации очага возгорания	После ликвидации очага возгорания, проведение мер по восстановлению жизнедеятельности объекта. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ

1	2	3	4	5	6
		<p>филиал ООО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строитель</p>	<p>Получив информацию ЕДДС о пожаре, направляет к месту аварии аварийную бригаду (1 бригада: 3 чел., 1 ед. техники), при необходимости отключают подачу газа на дом или строение</p>	<p>Действует исходя из складывающейся обстановки при ликвидации очага возгорания. Действуют согласно плану локализации и ликвидации аварий. Отключают газоснабжение объекта. Проверяют загазованность подвалов, колодцев инженерных коммуникаций в радиусе 50 м. Оказывают помощь пострадавшим (если они есть). Принимают меры по предупреждению возникновения пожара от газа</p>	<p>Выполняют инженерно-технические мероприятия по ликвидации аварии. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ</p>
		<p>филиал «Западный» ГУП «Белоблводоканал»</p>	<p>По запросу руководителя тушения пожара (через ЕДДС) обеспечивает водоснабжение при тушении очага возгорания (при наличии возгорания)</p>	<p>Действует исходя из складывающейся обстановки при ликвидации очага возгорания</p>	<p>По линии ЕДДС докладывает о ходе и объеме выполненных работ</p>
		<p>Яковлевский РЭС филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»</p>	<p>Получив информацию от ЕДДС о пожаре, выезжает на место пожара и действует в зависимости от обстановки</p>	<p>Действует исходя из складывающейся обстановки при ликвидации очага возгорания</p>	<p>После ликвидации очага возгорания, подключение энергоснабжения осуществляется исходя из сложившейся обстановки. По линии ЕДДС докладывает о ходе и объеме выполненных работ</p>
		<p>ООО «УК «Жилищник-1», ООО «УК «Жилищник-2,3», ООО «МАРС», ООО «Домострой», ООО «ЖЭК «Свой дом»</p>	<p>Прибывают на место пожара и действуют по обстановке (отключают электроэнергию в электрощитовой, эвакуируют жильцов и т.д.)</p>	<p>Оказывает помощь в отключении энергоснабжения дома, строения</p>	<p>Проведение мероприятий по восстановлению жизнедеятельности жилого помещения. Докладывает в ЕДДС о ходе и объеме выполненных работ</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>ОМВД России по Яковлевскому муниципальному округу</p>	<p>По согласованию руководителя работ (через ЕДДС) – организует на месте ЧС группу организации дорожного движения и предпринимает меры (при необходимости) по охране общественного порядка. Оказывает помощь в эвакуации. Обеспечивает общественный порядок и охрану до окончания всех видов работ по ликвидации последствий пожара</p>		
12.	<p>Взрыв в многоквартирном доме или частном домовладении</p>	<p>Управление безопасности администрации Яковлевского муниципального округа</p>	<p>Через ЕДДС организует информирование заинтересованных служб (согласно алгоритму действий). Докладывает председателю КЧС и ОПБ города. При необходимости во взаимодействии со СМИ организует информирование населения</p>	<p>Осуществляет контроль за ходом локализации и ликвидации происшествия</p>	<p>В случае ухудшения обстановки и выхода за рамки происшествия готовит предложения по привлечению в ОШ ЛЧС необходимых членов КЧС и ОПБ (по направлениям деятельности)</p>
		<p>Главное управление МЧС России по Белгородской области</p>	<p>Направляет к месту взрыва пожарно-спасательные подразделения. Организует тушение возгорания (при его наличии), проводит аварийно-спасательные работы. Организует взаимодействие с силами и средствами служб коммунально-энергетического комплекса. Готовит предложения по привлечению дополнительных сил и средств</p>		
		<p>ООО «Белрегионтеплоэнерго», ООО «МАРС», АО «Белгородская региональная теплосетевая компания»</p>	<p>Получив информацию от ЕДДС, в случаях наличия подключения объекта к тепловым сетям направляет аварийную бригаду на место взрыва, принимает решение в зависимости от обстановки</p>	<p>Действует исходя из складывающейся обстановки при ликвидации очага возгорания последствий взрыва</p>	<p>После ликвидации последствий взрыва проведение мероприятий по восстановлению коммуникаций ГВС и системы теплоснабжения объекта в зоне своей ответственности. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ</p>
		<p>филиал ООО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строитель</p>	<p>Получив информацию ЕДДС о взрыве, направляет к месту аварии аварийную бригаду (1 бригада: 3 чел., 1 ед. техники), при необходимости отключают подачу газа на дом или строение</p>	<p>Действует исходя из складывающейся обстановки при ликвидации очага возгорания. Действуют согласно плану локализации и ликвидации аварий</p>	<p>Выполняют инженерно-технические мероприятия по ликвидации аварии. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>филиал «Западный» ГУП «Белоблводоканал»</p>	<p>По запросу руководителя тушения пожара (через ЕДДС) обеспечивает водоснабжение при тушении очага возгорания (при наличии возгорания)</p>	<p>Проверяют газопроводность подвалов, колодцев инженерных коммуникаций в радиусе 50 м. Оказывают помощь пострадавшим (если они есть). Принимают меры по предупреждению возникновения пожара от газа. Отключают газоснабжение</p>	
				<p>Производит осмотр магистральных сетей водоснабжения в месте аварии, при необходимости и по согласованию с руководителем работ принимает меры по отключению и подаче холодного водоснабжения. Действует исходя из складывающейся обстановки при ликвидации очага возгорания</p>	<p>После ликвидации последствий взрыва проведение мероприятий по восстановлению коммуникаций ХВС и системы водоотведения объекта в зоне своей ответственности. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ</p>
		<p>Яковлевский РЭС филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»</p>	<p>Получив информацию от ЕДДС о пожаре, выезжает на место взрыва и действует в зависимости от обстановки</p>	<p>Действует исходя из складывающейся обстановки</p>	<p>По указанию руководителя работ подключение энергоснабжения осуществляется исходя из сложившейся обстановки. По линии ЕДДС докладывает о ходе и объеме выполненных работ</p>
		<p>ООО «УК «Жилищник-1», ООО «УК «Жилищник-2,3», ООО «МАРС», ООО «Домострой», ООО «ЖЭК «Свой дом»</p>	<p>Прибывают на место взрыва и действуют по обстановке (отключают электроэнергию в электрощитовой, эвакуируют жильцов и т.д.)</p>	<p>Оказывает помощь в отключении энергоснабжения дома, строения</p>	<p>Проведение мероприятий по восстановлению жизнедеятельности жилого помещения. Докладывает в ЕДДС о ходе и объеме выполненных работ</p>

1	2	3	4	5	6
13.	С получением штормового предупреждения	ОМВД России по Яковлевскому муниципальному округу  Управление безопасности администрации Яковлевского муниципального округа	По согласованию руководителя работ (по линии ДДС, через ЕДДС) – организует на месте ЧС группу организации дорожного движения и принимает меры (при необходимости) по охране общественного порядка. Оказывает помощь в эвакуации. Обеспечивает общественный порядок и охрану до окончания всех видов работ по ликвидации последствий пожара  Оформляет Распоряжение председателя КЧС и ОПБ Яковлевского района. Доводит информацию до должностных лиц администрации, согласно расчёту рассылки. Передаёт Распоряжение в организации, согласно расчёту рассылки. Осуществляет мониторинг складывающейся обстановки. Устанавливает и поддерживает взаимодействие с ДДС объектов жизнеобеспечения и силами постоянной готовности		
		Структурные подразделения администрации Яковлевского муниципального округа	Оценивают обстановку, которая может сложиться на курируемых (подчиненных) объектах, в результате воздействия комплекса неблагоприятных явлений погоды. Принимают решения, направленные на снижение возможных последствий их воздействия. Доводят задачи до подчинённых. Организируют контроль за выполнением поставленных задач	Готовят предложения по привлечению сил и средств. При необходимости создают штабы по ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений. Информируют председателя КЧС и ОПБ о выполненных мероприятиях	
		Территориальные управления администрации Яковлевского муниципального округа, ООО «УК «Жилищник-1», ООО «УК «Жилищник-	Информируют население, проживающее на подведомственной территории об ожидаемом комплексе неблагоприятных явлений погоды, и дают рекомендации, направленные на снижение	Подготавливают свод выявленных последствий неблагоприятных ситуаций по итогам обхода, с последующей передачей в адрес курирующего заместителя главы администрации	

1	2	3	4	5	6
		<p>2,3»,            ООО «МАРС»,            ООО «Домострой»,            ООО «ЖЭК «Свой дом»            ООО</p>	<p>их последствий</p>		
		<p>«Белрегионтеплоэнерго»,            ООО «МАРС»,            АО «Белгородская            региональная теплосетевая            компания»,            филиал ООО «Газпром            газораспределение            Белгород»            в г. Строитель, филиал            «Западный»            ГУП «Белоблводоканал»,            Яковлевский РЭС филиал            ПАО «Россети Центр» -            «Белгородэнерго»</p>	<p>Оценивают обстановку, которая может сложиться в результате комплекса неблагоприятных явлений погоды. Проверяют готовность дежурных сил и средств к оперативному реагированию на возможные аварийные ситуации. При необходимости, приводят в готовность дополнительные силы и средства. Письменно докладывают о готовности сил и средств (по линии ДДС)</p>	<p>По линии ЕДДС информируют о выполненных мероприятиях, задействованных силах и средствах</p>	
		<p>ОМВД России            по Яковлевскому            муниципальному округу</p>	<p>В готовности к усилению охраны общественного порядка и регулированию дорожного движения при ухудшении обстановки</p>	<p>По согласованию руководителя работ (по линии ДДС, через ЕДДС) – организует на месте ЧС группу организации дорожного движения и предпринимает меры (при необходимости) по охране общественного порядка</p>	
14.	<p>Сильный ветер</p>	<p>Управление безопасности администрации Яковлевского муниципального округа</p>	<p>Через ЕДДС осуществляет мониторинг обстановки на территории района. В готовности к принятию мер по привлечению дополнительных сил и средств. При необходимости оформляет Распоряжение председателя КЧС и ОПБ</p>	<p>Направляет к местам падения деревьев привлекаемые силы и средства для оказания помощи в их распилке</p>	
	<p>Территориальные управления администрации Яковлевского муниципального округа</p>		<p>Информируют население, проживающее на подведомственной территории об ухудшении погодных условий, и дают рекомендации, направленные на снижение</p>	<p>Подготавливают свод выявленных последствий неблагоприятных ситуаций по итогам обмена с последующей передачей в адрес курирующего заместителя главы администрации</p>	

1	2	3	4	5	6
			их последствий		
		<p>ООО «УК «Жилищник-1», ООО «УК «Жилищник-2,3», ООО «МАРС», ООО «Домострой», ООО «ЖЭК «Свой дом»</p>	<p>С получением информации, оценивают возможность падения старых деревьев, срыва (повреждения) наружных инженерных конструкций, рекламных щитов, а также разрушения кровли зданий на подведомственной территории. По результатам проведённой оценки проводят необходимые заблаговременно предупредительные мероприятия</p>	<p>При возникновении аварийных ситуаций, принимают необходимые меры к их устранению, либо минимизации их последствий. При нарушении электроснабжения зданий в результате обрыва проводов ЛЭП и выхода из строя ТП – информируют об аварии организации, обслуживающие данные ЛЭП и ТП</p>	<p>В рамках своих полномочий устраняют нарушения систем жизнеобеспечения населения</p>
		<p>филиал ООО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строитель, Яковлевский РЭС филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»</p>	<p>Оценивают обстановку, которая может сложиться на территории города в результате прохождения сильного ветра (по своим направлениям)</p>	<p>Освобождают подведомственные территории от поваленных деревьев и сломанных веток, сорванных конструкций. Докладывает в ЕДДС о ходе и объеме выполненных работ</p>	
		<p>МБУ «Благоустройство Яковлевского муниципального округа</p>	<p>С получением информации, оценивают возможность падения старых деревьев, срыва (повреждения) наружных инженерных конструкций, рекламных щитов на подведомственной территории. По результатам проведённой оценки проводят необходимые заблаговременно предупредительные мероприятия</p>		
		<p>ОМВД России по Яковлевскому муниципальному округу</p>	<p>В готовности к усилению охраны общественного порядка и регулированию дорожного движения при ухудшении обстановки</p>		
15.	<p>Планоые отключения инженерных коммуникаций</p>	<p>Управление безопасности администрации Яковлевского муниципального округа</p>	<p>Берет на контроль ход соблюдения сроков выполнения работ и сообщает ООО «УК «Жилищник-1»,»</p>	<p>Контролирует ход выполнения работ.</p>	<p>Контролирует выполнение работ, сообщает в ООО «УК «Жилищник-1»,»</p>

1	2	3	4	5	6
			<p>ООО «УК «Жилищник-2,3», ООО «МАРС», ООО «Домострой», ООО «ЖЭК «Свой дом» о домах, которые попадают в зону отключения</p> <p>Сообщает в ЕДДС, информирует ООО «УК «Жилищник-1», ООО «УК «Жилищник-2,3», ООО «МАРС», ООО «Домострой», ООО «ЖЭК «Свой дом» о характере, продолжительности работ, представляют соответствующую информацию в СМИ. Согласовывает вопросы взаимодействия</p>	<p>Руководитель работ на месте согласовывает вопросы взаимодействия и характеризует выполнение работ с привлечением выделенных сил и средств</p>	<p>ООО «УК «Жилищник-2,3», ООО «МАРС», ООО «Домострой», ООО «ЖЭК «Свой дом»</p> <p>Руководитель проводит плановые работы согласно инструкции. Дает команду на подключение коммунальных. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ</p>
	<p>ООО «Белрегионтеплоэнерго», ООО «МАРС», АО «Белгородская региональная теплосетевая компания»</p>	<p>филиал ООО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строитель</p>	<p>Сообщает в ЕДДС, информирует ООО «УК «Жилищник-1», ООО «УК «Жилищник-2,3», ООО «МАРС», ООО «Домострой», ООО «ЖЭК «Свой дом» о характере, продолжительности работ, представляют соответствующую информацию в СМИ. Согласовывает вопросы взаимодействия</p>	<p>Руководитель работ на месте согласовывает вопросы взаимодействия и характеризует выполнение работ с привлечением выделенных сил и средств</p>	<p>Руководитель проводит плановые работы согласно плану. Дает команду на подключение коммунальных. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ</p>
	<p>филиал «Западный» ГУП «Белоблводоканал»</p>	<p>Информирует ЕДДС</p>	<p>Сообщает в ЕДДС, информирует ООО «УК «Жилищник-1», ООО «УК «Жилищник-2,3», ООО «МАРС», ООО «Домострой», ООО «ЖЭК «Свой дом» о характере, продолжительности работ, представляет соответствующую информацию в СМИ. Согласовывает вопросы взаимодействия</p>	<p>Руководитель работ на месте согласовывает вопросы взаимодействия и характеризует выполнение работ с привлечением выделенных сил и средств</p>	<p>Руководитель проводит плановые работы согласно инструкции. Дает команду на подключение коммунальных. По линии ДДС докладывает о ходе и объеме выполненных работ</p>
	<p>Яковлевский РЭС филиал</p>			<p>Руководитель работ на месте</p>	<p>Руководитель проводит</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»</p>	<p>и потребителей о характере, времени продолжительности работ; через администрацию города, представляют соответствующую информацию в СМИ</p>	<p>согласовывает вопросы взаимодействия и характеризует выполнение работ с привлечением выделенных сил и средств</p>	<p>плановые работы согласно инструкции. Дает команду на подключение коммуникаций. По линии ДДС докладывает о ходе и объеме выполненных работ</p>
		<p>ООО «УК «Жилищник-1», ООО «УК «Жилищник-2,3», ООО «МАРС», ООО «Домострой», ООО «ЖЭК «Свой дом»</p>	<p>Сообщают в ЕДДС о характере, и продолжительности работ. Информируют жильцов домов. Согласовывает вопросы взаимодействия по отключению коммуникаций</p>	<p>Руководитель организует выполнение работ своими силами. При необходимости делает запрос на выделение дополнительной специальной техники</p>	<p>Руководитель проводит плановые работы согласно инструкции. Согласовывает вопрос на подключение коммуникаций. Докладывает в ЕДДС о ходе и объеме выполненных работ</p>
		<p>ОМВД России по Яковлевскому муниципальному округу</p>	<p>По согласованию руководителя работ (по линии ДДС, через ЕДДС) – организует группу организации дорожного движения и принимает меры (при необходимости) по охране общественного порядка</p>		
<p>16. Совершение террористического акта (угроза совершения)</p>		<p>Управление безопасности администрации Яковлевского муниципального округа</p>	<p>Через ЕДДС организует информирование заинтересованных служб (согласно алгоритму действий). Докладывает председателю КЧС и ОПБ города. При необходимости во взаимодействии со СМИ организует информирование населения</p>	<p>Участует в работе оперативного штаба. Осуществляет контроль за ходом выполняемых мероприятий. При необходимости организует выделение спецтехники для эвакуации автотранспорта, мешающего проведению ремонтных работ. Силами поисково-спасательных подразделений в готовности к ликвидации последствий теракта</p>	<p>Оказывает помощь в привлечении дополнительных сил и средств</p>
	<p>ОМВД России по Яковлевскому муниципальному округу</p>		<p>Во взаимодействии с отделом в г. Белгород УФСБ области, прокуратурой проводит оперативно-следственные действия, а также другие мероприятия по обеспечению безопасности населения города. Действует в соответствии с законодательством Российской Федерации. Осуществляет руководство и координацию действий служб жизнеобеспечения и пожарно-спасательных подразделений. Организует эвакуацию автотранспорта (при необходимости), мешающего проведению ремонтных работ</p>		

1	2	3	4	5	6
		<p>ООО «Белрегионтеплоэнерго», ООО «МАРС», АО «Белгородская региональная теплосетевая компания», филиал ООО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строитель, филиал «Западный» ГУП «Белоблводоканал», Яковлевский РЭС филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго», подразделения Главного управления МЧС России по Белгородской области, ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ», ОГБУЗ «Томаровская РБ им И. С. Сальтевского»</p>	<p>Высылают в указанное место аварийные (дежурные) бригады. По прибытию на место, бригады поступают в распоряжение правоохранительных органов</p>	<p>Оценивают обстановку, которая может сложиться в результате теракта (по своим направлениям). Действуют согласно указаниям руководителя оперативного штаба</p>	
		<p>Социальная политика, управление образования администрации Яковлевского муниципального округа</p>	<p>По решению руководителя оперативного штаба при развёртывании ПВР – организует на них питание отселённого населения</p>		
		<p>Управление образования Яковлевского муниципального округа</p>	<p>По решению руководителя оперативного штаба при развёртывании ПВР – представляют необходимые помещения</p>		
		<p>Управление образования, транспортный отдел Яковлевского муниципального округа</p>	<p>По решению руководителя оперативного штаба при необходимости проведения эвакуации (отселения) населения, по распоряжению председателя КЧС и ОПБ города предоставляет пассажирский транспорт</p>		
		<p>ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ», ОГБУЗ «Томаровская РБ им И. С. Сальтевского»</p>	<p>Подготовка коечной базы, медикаментов</p>		

1	2	3	4	5	6
17.	Поступление информации об обнаружении бесхозных предметов, ВОП времен ВОВ, а также сообщений о заминировании объектов	Управление безопасности администрации Яковлевского муниципального округа	Через ЕДДС организует информирование заинтересованных служб (согласно алгоритму действий). Докладывает председателю КЧС и ОПБ города. При необходимости во взаимодействии со СМИ организует информирование населения	Участвует в работе оперативного штаба. Осуществляет контроль за ходом выполняемых мероприятий, ЕДДС организует эвакуацию автотранспорта (при необходимости), мешающего проведению ремонтных работ. Силами поисково-спасательных подразделений в готовности к ликвидации последствий	Оказывает помощь в привлечении дополнительных сил и средств
		ОМВД России по Яковлевскому муниципальному округу	Осуществляет руководство и координацию действий служб жизнеобеспечения. При обнаружении ВОП времен ВОВ организует охрану предмета до его изъятия и отправки на уничтожение. При необходимости проводит оперативно - следственные действия, а также другие мероприятия по обеспечению безопасности населения города. Организует эвакуацию автотранспорта (при необходимости), мешающего проведению ремонтных работ		
		ООО «Белрегионтеплоэнерго», ООО «МАРС», АО «Белгородская региональная теплосетевая компания», филиал ООО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строитель, филиал «Западный» ГУП «Белоблводоканал», Яковлевский РЭС филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго», подразделения Главного управления МЧС России по Белгородской области, ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ»,	Высылают в указанное место аварийные (дежурные) бригады. По прибытию на место, бригады приступают в распоряжение правоохранительных органов	Оценивают обстановку, которая может сложиться в результате взрыва (по своим направлениям). Действуют согласно указаниям правоохранительных органов	

1	2	3	4	5	6
		ОГБУЗ «Томаровская РБ им И. С. Сальтевского».			
		Социальная политика, управление образования администрации Яковлевского муниципального округа			По решению руководителя оперативного штаба при развёртывании ГПВР – организует на них питание отселённого населения
		Управление образования Яковлевского муниципального округа			По решению руководителя оперативного штаба при развёртывании ГПВР – предоставляют необходимые помещения
		Управление образования, транспортный отдел Яковлевского муниципального округа			По решению руководителя оперативного штаба при необходимости проведения эвакуации (отселения) населения, по распоряжению председателя КЧС и ОПБ города предоставляет пассажирский транспорт согласно договору, об оказании автотранспортных услуг
		ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ», ОГБУЗ «Томаровская РБ им И. С. Сальтевского»			Подготавливает косную базу, медикаменты
18.	Утверждение Порядка материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объектах теплоснабжения	ООО «Белрегионтеплоэнерго», ООО «МАРС», АО «Белгородская региональная теплосетевая компания», филиал ООО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Стронитель, филиал «Западный» ГУП «Белоблводоканал», Яковлевский РЭС филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»			Проверяют готовность дежурных сил и средств к оперативному реагированию на возможные аварийные ситуации. При необходимости, проводят в готовности дополнительные силы и средства. Выполняют материально-технические, инженерные и финансовое обеспечение операций по локализации и ликвидации аварий на объектах теплоснабжения, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения) за счет собственных средств организации
		Администрация Яковлевского муниципального округа Белгородской области			В соответствии с Решением Совета депутатов Яковлевского муниципального округа от 24 декабря 2025 года № 3 «О бюджете Яковлевского муниципального округа Белгородской области на 2026 год и на плановый период 2027-2028 года» установлен резервный фонд администрации Яковлевского муниципального округа, используемый для локализации и ликвидации аварий в сфере теплоснабжения, направленных на обеспечение безопасности населения

**Перечень подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций**

№ п/п	Наименование органа управления, привлекаемого к ликвидации аварийных ситуаций	Адрес органа управления, телефон руководителя, диспетчерской службы	Наименование высшего органа управления, телефона руководителя
1	2	3	4
1.	Филиал «Западный» ГУП «Белоблводоканал»	г. Строитель, ул. Дачная, д.3 8 (47244) 5-38-05	Свищев Олег Васильевич (8-980-520-03-80)
2.	ООО «Белрегионтеплоэнерго»	г. Строитель, ул. 2-ая Заводская, д. 3 8 (47244)5-19-40; 8 (47244)5-38-03	Базецкий Александр Анатольевич (8-915-566-17-00)
3.	Яковлевский РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»	г. Строитель, ул. 2-ая Заводская, д. 5 8 (4722) 30-40-50, 8 (47244)5-46-62	Агафонов Андрей Николаевич (8-910-221-52-77)
4.	Филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строитель	г. Строитель, ул. Заводская, д.1 8 (47244) 5-21-64, факс 5-23-65	Кальченко Федор Анатольевич (8-910-745-45-72)
5.	АО «Белгородская региональная теплосетевая компания»	пгт. Разумное, ул. Плешкова, 1к. 8 (4722) 38-07-87	Чегодаев Олег Федорович
6.	ООО «МАРС»	г. Белгород, ул. Почтовая, д. 74-а +7-920-201-76-71	Кряков Артем Викторович (8-920-576-76-32)
7.	МБУ «Благоустройство Яковлевского муниципального округа»	г. Строитель, ул. 2-я Заводская, д.4 +7 (47244) 5-09-95	Агарков Михаил Владимирович (8-904-088-31-87)
8.	ООО «УК Жилищник- 1»	г. Строитель, ул. Промышленная, д.35, 8(47244)5-39-52	Адраженко Олеся Александровна (8-952-434-49-79)
9.	ООО «УК Жилищник- 2,3»	г. Строитель, ул. Зайцева, д.3а,	Смоляков Александр Васильевич

1	2	3	4
		8(47244)5-22-33	(8-919-287-47-07)
10.	ООО «Домострой»	п. Яковлево, ул. Ленинская, д. 24а 8-915-574-16-53	Адраженко Павел Олегович (8-904-084-04-40)
11.	ООО «ЖЭК «Свой дом»	г. Белгород, ул. Чапаева, д. 9б 8(4722)22-42-91, 22-40-24	Волабуев Игорь Владимирович (8 920 200-69-99)


### Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальных услуг
1.	Отключение теплоснабжения	3 -не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца; -не более 16 часов единовременно при температуре воздуха в жилых помещениях от + 12 °С до нормативной температуры; -не более 8 часов единовременно-при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °С до +12 °С; -не более 4 часов единовременно-при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °С до +10 °С.
2.	Отключение холодного водоснабжения	8 часов (суммарно) в течение 1 месяца 4 часа единовременно, при аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения.
3.	Отключение горячего водоснабжения	-8 часов (суммарно) в течение 1 месяца; -4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали-24 часа подряд; -продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических

1	2	3
		работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения не более 14 суток.
4.	Отключение газоснабжения	-не более 4 часов (суммарно) в течение 1 месяца
5.	Отключение электроснабжения	-2 часа-при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; -24 часа-при наличии 1 источника питания отклонение напряжения и (или) частоты электрического тока.

\*В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).

**Заместитель главы администрации  
Яковлевского муниципального округа по ЖКХ  
и благоустройству – руководитель управления  
по реализации жилищных программ  
и системам жизнеобеспечения**



**Е.В. Жигалов**